(e) what are the details of bulk drugs and formulations of each company on which the due amount was calculated?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) to (e) The required details, to the extent available, would be collected and laid on the Table of the Rajya Sabha.

मध्य प्रदेश में इंदिरा सरोवर जल विद्युत परियोजना

2084. **श्रीमती सत्या बल्हिन :**
कुमारी सईदा खातून :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में वारसूर क्षेत्र में स्थित इन्दिरा सरोवर जल विद्युत परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी थी और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च कीगई है;

(ख) क्या सरकार इस परियोजना को बन्द करने जा रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना का भविष्य क्या है और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस परियोजना के बन्द हो जाने की आशंका से बस्तर वासियों में भारी असंतोष व्याप्त है?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) मध्य प्रदेश स्थित इंदिरा सरोवर जल विद्युत परियोजना को योजना आयोग द्वारा फरवरी, 1979 में 209 करोड़ रुपए को अनुमानित लागत के लिए निवेश संबंधी मंजूरी दे दी गई थी। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि अब तक करीब 30 करोड़ रुपए को व्यय हो चुका है। इस व्यय में प्रतिपूरक नियोजन एवं मूलभूत सुविधाओं पर लगा व्यय शामिल है।

(ख) और (ग) चूंकि परियोजना के लिए वन भूमि प्राप्त कर ली गई थी। इसलिए परियोजना को मंजूरी मिलने के तुरंत बाद अंतरित नहीं किया गया, इस पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू हो गया था। राज्य के प्राधिकारियों ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत परियोजना की मंजूरी के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1900 के तहत मंजूरी मिलने पर ही परियोजना को पुनः स्वीकृति दी जायेगी। परियोजना के आशंकित बन्द के बारे में स्थानीय निवासियों के कथित आक्रोश के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांगी गई है।

Low level plant load factor in electricity generation

2085. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the factors have been located for low level plant load factor in electricity generation by public undertakings if so, what are these factors;

(b) what are the latest figures of the level of plant load factor in central electricity public undertakings;

(c) what are the transmission losses, whether any device is available to prevent or reduce the transmission losses; and

(d) whether private sector has come forward to set up plants for electricity generation, if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) Yes, Sir. The plant load factor of Thermal Power Station depends on a number of factors such as quality of coal, system load management, operational and maintenance practices, availability of adequately trained operational and maintenance personnel, spares management, industrial relations, etc.

(b) The plant load factor of Central Electricity Public Undertaking for the period April, 1988 to February, 1989 was as under:-

NTPC	66%
Neyveli	70.2%
DVC	41.0%

(c) All India average Transmission and Distribution (T&D) losses during 1987-88